

Quelle est la qualité de l'eau que vous consommez ?

Votre réseau : SIAEP RIVE GAUCHE DE LA DORE
appartient à : SIAEP RIVE GAUCHE DE LA DORE
est exploité par : SIAEP RIVE GAUCHE DE LA DORE

REÇU LE

12 OCT. 2020

2019

Eau de bonne qualité bactériologique et conforme aux limites réglementaires pour les paramètres chimiques mesurés.

A savoir

Le contrôle sanitaire est organisé par la délégation départementale de l'Agence Régionale de Santé.

Le distributeur est tenu également de surveiller en permanence la qualité de l'eau par un examen régulier des installations et un programme de tests et d'analyses.

Des périmètres de protection doivent être mis en place afin de protéger la ressource en eau des risques de pollution.

Conseils

Purgez vos conduites avant de prélever de l'eau destinée à la boisson, après plusieurs jours d'absence ou si vos canalisations sont en plomb.

Consommez exclusivement l'eau du réseau d'eau froide. Si vous la conservez, placez-la au frais dans un récipient fermé (pas plus de 24 heures).

Signalez à votre distributeur d'eau les changements de saveur ou de couleur de l'eau distribuée.

Paramètres principaux de la qualité de l'eau	Interprétation	Taux de conformité	Nombre de contrôles	Nombre de non conformités
BACTERIOLOGIE				
Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des bactéries pathogènes Limite de qualité : 0 germe / 100 ml	Bonne qualité	100%	14	0

Unité	Nb de contrôles	Mini	Moyenne	Maxi
-------	-----------------	------	---------	------

NITRATES

Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets industriels et domestiques.
Limite de qualité : 50 mg/l

Bonne qualité

mg/L

15

6,80

10,81

14,30

ARSENIC

Elément d'origine naturelle, largement répandu dans la croûte terrestre
Limite de qualité : 10 microgrammes/l

Bonne qualité

µg/L

1

6,00

6,00

6,00

PESTICIDES

Substances chimiques utilisées, le plus souvent, pour protéger les cultures ou pour désherber
Limite de qualité : 0,1 microgramme/l pour chaque substance et 0,5 microgramme/l toute substance confondue

Bonne qualité - Présence de traces de pesticides

µg/L

1

0,000

0,005

0,005

DURETE

Teneur en calcium et en magnésium
La dureté s'exprime en degré français (°f).
Il n'y a pas de limite de qualité

Eau peu calcaire

°f

3

18,81

19,69

20,63

Ce bilan a été réalisé par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, en application du code de la santé publique. Il a été établi à partir des contrôles sanitaires réalisés en 2019. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la mairie de votre commune, le site internet www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr ainsi que le site internet www.eaupotable.sante.gouv.fr qui met à votre disposition les derniers résultats d'analyse de l'eau.

063001962